



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 404-02-3/2018-12/22  
Датум: 21. мај 2018. године  
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**  
**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**  
за јавну набавку радова у отвореном поступку  
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -  
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. маја 2018. године у 15.42 сати:

**1. Питање заинтересованог лица:**

У Обрасцу бр.3 - Образац структуре понуђене цене (Предмер и предрачун радова) који је приложен у форми која омогућава само унос јединичних цена позиција без ПДВ-а уочено је следеће:

У појединим позицијама онемогућен је унос јединичне цене без ПДВ-а (пример: 1.1 Архитектура/Опрема/позиције 18-01,18-02; 4.2 Трафостаница/позиције 01.01, 01.02 и 01.03)

У појединим позицијама није задата формула (пример: 1.1 Архитектура / Покривачки/позиција 03-02/4)

У појединим позицијама задато је да се укупан износ позиције заокружује на цео број (4.2 Трафостаница)

Да ли је прихватљиво за Наручиоца да се понуђачима достави „откључан” Образац структуре цене у делу где се уносе цене и где су задате формуле како би извршили све неопходне корекције?

**1. Одговор Комисије:**

Није прихватљиво.

Фајлови са само једном откључаном колоном: Јед.цена без ПДВ-а су доступни на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

**2.Питање заинтересованог лица:**

6.4 Лифтови - у пројектној документацији, као и у предмеру, дефинисана је ватроотпорност прилазних врата код лифтова Лл.л-Лл.2 и Л2. Код осталих лифтова се

у описима не помиње ватроотпорност прилазних врата лифтова. Молимо да се дефинише ватроотпорност код осталих лифтова (Л3, Л4, Л5, Л6).

## **2. Одговор Комисије:**

Радити у свему према главном пројекту заштите од пожара. Знаци на лифту Л2 потребно је целом висином на свим спратовима уградити врата која поседују атест о ватроотпорности ЕИ90 минута. На лифтовима Л1.1 И Л1.2. врата на приземљу И 1 спрату треба да поседују атест о ватроотпорности ЕИ90 минута, а за све остале спратове, као и за све остале лифтове то није захтевано.

## **3. Питање заинтересованог лица:**

### **6.1 КГХ инсталације:**

Изолација се тражи незапаљива, негорива, самогасива класе А, у дебљинама 13 мм, а у неким деловима предмера дебљина није дефинисана.

Опис је неусаглашен. Молимо за одговор: Да ли изолација треба да буде класе А, а то је онда вуна и не може бити у дебљини 13 мм него 20-60 мм што треба дефинисати тендером. Друга опција је да је изолација полиуретанска са парном браном, дебљине 13 мм, али класе негоривости Б (такође треба дефинисати дебљине у свим деловима тендера).

## **3. Одговор Комисије:**

Све позиције у предмјеру које се односе на термоизолацију цевовода су:

01-12, 02-05, 03-12, 04-09 и 05-33

За све позиције важи да су класе горивости Б1. Све позиције имају дебљину изолације од 13 мм. Изузетак је позиција 02-05, код које је дебљина изолације 9 мм. Ревидовани предмер ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

## **4. Питање заинтересованог лица:**

### **1.1 Архитектура/ Алуминарија/позиција 07-19**

У опису позиције наведено ја да се врата пластифицирају у РАЛ 7021 а у пројектној документацији у РАЛ 7022. У ком РАЛ-у се врши пластификација? Који је проценат перфорације сегментних врата? Који је планирани број отварања и затварања врата на дневном нивоу?

## **4. Одговор Комисије:**

Пластификација се врси у боји РАЛ 7021. Сегментна врата није потребно да буду перфорирана. Није познато колики ће бити број отварања сегментних врата. То зависи од учесталости приступа полицијских возила притвору.

## **5. Питање заинтересованог лица:**

### **9.1 Спољно уређење**

Молимо да дефинишете врсту, назив гранита или евентуално боју.

## **5. Одговор Комисије:**

На сликама, које су саставни део ППД документације, се виде све боје које треба следити.

**Комисија за јавну набавку**

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

**објавити на:**

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца