



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-106/2016-12/9
Датум: 2. децембар 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Панчеву -
редни број 37/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30. новембра 2016. године у 11.30 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У делу електро радова јаке струје, позиција 1.1, напоменуто је да позицију изводи надлежна ЕД, па нас то наводи на закључак да ову позицију ми не нудимо у понуди, већ да иста стоји као вид обавештења. Молимо појашњење.

1. Одговор Комисије:

Ову позицију морају да одраде надлежне фирме ЕДБ, али свакако иде на терет извођача радова с обзиром на то да је позиција обухваћена предмером.

2. Питање заинтересованог лица:

У делу рушења нема усаглашења између техничке документације и самог предмерског дела у количинама. Молимо појашњење о томе које су референтне количине којих се треба придржавати приликом израде понуде.

2. Одговор Комисије:

Предмер за легализован објекат П+1

Ш – Радови рушења:

- страна 5, ставка 8 (Ручно рушење фасадних и зидова приземља од опеке у продужном малтеру)

У предмеру исправити Ручно рушење фасадних зидова приземља од опеке у продужном малтеру

- страна 5, ставка 10 (машинско рушење армиранобетонске подне плоче)

У предмеру дату количину ускладити са техничком документацијом и уписати износ 341,06m²

Након уноса ових измена у предмер и предрачун, сматрамо да је исти у сагласности са пратећом пројектном документацијом, те се може користити при састављању понуде. Уколико постоје још неке нејасноће, молимо да нам поставите конкретније питање.

3. Питање заинтересованог лица:

У делу ископа не постоји позиција којом би био обухваћен одвоз земље, а претпоставка је да ће то бити количина између 200 и 300m³. Молимо за појашњење у вези са овом недостајућом позицијом.

3. Одговор Комисије:

Одвоз земље обухваћен је предмером радова пројекта архитектуре (Завршни радови, 18.2 Одвози), и обрачунава се паушално.

4. Питање заинтересованог лица:

Предмерским делом пројектант је предвидео ванстандардну дебљину стиродура, d=13,75cm. Како произвођачи на нашем тржишту не производе исту, молимо за изјашњење наручиоца око дебљине стиродура (стандардне дебљине су 10, 12 и 14cm).

4. Одговор Комисије:

Слободан простор за уградњу термоизолације је укупне дубине 13,75cm. У складу са том димензијом, предвидети минималну дебљину термоизолације од 13cm.

5. Питање заинтересованог лица:

Молимо да доставите шеме браварије, столарије и унутрашњих врата, због прецизнијег одређивања изгледа и цене истих.

5. Одговор Комисије:

Није могуће доставити.

6. Питање заинтересованог лица:

У делу лимарских радова, позиција 10.1, молимо за појашњење о томе да ли је дебљина лима d=0,8mm?

6. Одговор Комисије:

У складу са описом позиције.

Комисија за јавну набавку

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца