



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-50/17-12/13
Датум: 5. јун 2017. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку
- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу -
редни број 19/2017

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 1. јуна 2017. године у 10.48 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

Молим вас за додатно појашњење које се односи на грађевинске радове, XII Сувомонтажни радови: Позиција 1 - У опису позиције наведене су противпожарне гипс картонске плоче ГКФ 12,5мм, ватроотпорне заштите Ф30, док су у наставку позиције наведене плоче ГКФ 2x15мм, разред Ф60. Који тип плоче и противпожарности је валидан?

1. Одговор Комисије:

Валидан је тип плоче ГКФ 2x15 mm, Ф60. Предмер и предрачун ће бити измењени у складу са наведеним појашњењем.

2. Питање заинтересованог лица:

Молим вас за додатно појашњење које се односи на грађевинске радове, XII Сувомонтажни радови: Позиција 2 - У опису позиције наведене су ватроотпорне плоче ГКФ 15мм, а у наставку описа су наведене плоче дебљине 12,5 цм. Која дебљина плоча је валидна?

2. Одговор Комисије:

Валидана је дебљина плоче ГКФ 12,5 mm, Ф30. Предмер и предрачун ће бити измењени у складу са наведеним појашњењем.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином);
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Жељка Дрчелић, правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца